

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 22/2, тел./факс: (495) 637-22-22

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, тел. 8-499-181-50-72, svao2@77.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 950"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по адресу/адресам: г. Москва, улица Отрадная, д. 5Б, д. 15А, д. 15Г, аллея Березовая, д. 7А, проезд
Отрадный, д. 8А стр. 1, улица Декабристов, д. 26А, д. 34А, д. 36А

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 2-го
РОНПР № 63 от «29» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«19» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч.

«23» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.

«26» апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 ч.

«27» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.

«18» мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч.

проведена проверка старшим инспектором 2-го РОНПР Управления

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве майором вн. службы Сергейчуком Д.И.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ г. Москвы «Школа 950» Решетникова Марина Станиславовна, заместитель
директора по управлению ресурсами Айсин Ринат Абдурахманович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя-зательных тре-бования пожар-ной безопасно-сти	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
Общие требования				
1.	Не предоставлен журнал эксплуата-ции систем противопожарной защиты с фиксацией в журнале проведения проверок (работ), свя-занных с система противопожарной защиты	п. 13, 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 – далее ППР в РФ	01.09.2021	
2.	Не предоставлен регламент техни-ческого обслуживания средств обеспечения пожарной безопасно-сти и пожаротушения, утверждае-мый руководителем организации	п. 54 ППР в РФ	01.09.2021	
ул. Отрадная, д. 5 Б				
3.	Запоры на дверях эвакуацион-	п. 26 ППР в РФ)	01.09.2021	

	ных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (музыкальный зал)			
4.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещение бывшей прачечной)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст.1, 3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 52; п. 1, 3, 4, 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования»	01.09.2021	
5.	Отсутствуют световые табло «Выход» (каб. № 110)	табл. 1, 2 НПБ 104-03	01.09.2021	
6.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей в лестничных клетках (1 этаж)	п. 6.18 СНИП 21-01-97*	01.09.2021	
7.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (82 группа)	ч.2 ст.1, 3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 52 №123-ФЗ; п. 4, п. 5 НПБ 104-003; п. 3, 4 СП 3.13130.2009	01.09.2021	
ул. Декабристов, д. 34 А				
8.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (частично) (кладовая 1 этаж)	ст. 46 ФЗ №184; ч.2 ст.1, 3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 52 ФЗ №123; п. 12.16 НПБ 88-2001;	01.09.2021	
9.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей в лестничную клетку	п. 27 г) ППП в РФ	01.09.2021	
ул. Декабристов, д. 36 А				
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (музыкальный зал)	п. 26 ППП в РФ	01.09.2021	
11.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	п. 23 ППП в РФ	01.09.2021	
ул. Отрадная, д. 15 А				
12.	СОУЭ не функционирует в течение времени необходимого для эвакуации людей	п. 3.9 НПБ 104-03	01.09.2021	
13.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (музыкальный зал)	п. 26 ППП в РФ	01.09.2021	
14.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (световые табло не включаются при срабатывании АПС и СОУЭ)	п. 23 ППП в РФ	01.09.2021	

