

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 22/2, тел./факс: (495) 637-22-22

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, тел. 8-499-181-50-72, svao2@77.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 64/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 950"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по адресу/адресам: г. Москва, улица Отрадная, д. 1А, д. 11А, д. 11Б, улица Декабристов, д. 40,
алея Березовая, д. 15Б

во исполнение распоряжения ~~главного~~ (заместителя главного) государственного инспектора 2-го
РОНПР № 64 от «29» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«19» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч.

«23» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.

«26» апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 ч.

«27» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.

«18» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч.

проведена проверка старшим инспектором 2-го РОНПР Управления

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве майором вн. службы Сергейчуком Д.И.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ г. Москвы «Школа 950» Решетникова Марина Станиславовна, заместитель
директора по управлению ресурсами Айсин Ринат Абдурахманович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бования пожар- ной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
Общие требования				
1.	Не предоставлен журнал экс- плуатации систем противопо- жарной защиты с фиксацией в журнале проведения проверок (работ), связанных с система противопожарной защиты	п. 13, 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Прави- тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 – далее ППР в РФ	01.09.2021	
2.	Не предоставлен регламент тех- нического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждаемый руководителем организации	п. 54 ППР в РФ	01.09.2021	

ул. Отрадная, д. 1А

3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (столовая)	п. 26 ППР в РФ)	01.09.2021	
4.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией частично (мясной цех, холодный цех)	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст.1, 3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 52; п. 12.16 НПБ 88-2001	01.09.2021	
5.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (спортивный зал, актовый зал)	ч.2 ст.1, 3, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 52 №123-ФЗ; п. 4, п. 5 НПБ 104-003; п. 3, 4 СП 3.13130.2009	01.09.2021	
ул. Отрадная, д. 11Б				
6.	Помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями (оборудованы тепловыми) (кабинет физики-химии)	ч. 1 ст. 46 №184-ФЗ от 28.12.2002 г.; ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; Таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования»	01.09.2021	
7.	Допущено устройство кладовки под лестничным маршем	п. 16 к) ППР в РФ	01.09.2021	
ул. Отрадная, д. 11А				
8.	Дверь открывается не по направлению пути эвакуации (2 эвакуационный выход из актового зала)	п. 6.17 СНИП 21-01-97*	01.09.2021	
9.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей в лестничную клетку	п. 27 г) ППР в РФ	01.09.2021	
аллея Березовая, д. 15Б				
10.	Допущена фиксация самозакрывающихся дверей в лестничную клетку	п. 27 г) ППР в РФ	01.09.2021	
11.	Допущено размещение на путях эвакуации различным предметам	п. 27 б) ППР в РФ	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 2 РОНПР Сергейчук Д.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» мая 2021 г.

М.Л.П.*

М.Л.П.*

представитель по доверенности

от 13.05.2021 г. № 20 Айсин Р.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия
637-22-22