

**Государственное казенное учреждение города Москвы
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
Департамента образования города Москвы**

г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2, тел.: 8 (495) 633-46-49, E-mail: direkcija@edu.mos.ru

**Управление комплексного мониторинга
отдел мониторинга безопасных условий обучения**

**АКТ
мониторинга состояния электрохозяйства и электробезопасности
№1402/950/БУО-ЭБ**

г. Москва

«14» февраля 2019 г.

На основании: приказа Департамента образования города Москвы от 27.07.2017 № 568 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы» и приказа ГКУ Дирекция Департамента образования города Москвы от 24.10.2018 № ПР- 180/8 «О внесении изменений в приказ от 23.08.2017 № ПР- 01- 61/7 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях и государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы», сотрудниками Управления комплексного мониторинга ГКУ Дирекция ДОГМ был проведен мониторинг электрохозяйства ГБОУ Школа № 950 (юридический адрес: СВАО, район Отрадное, ул. Отрадная, д.1А), фактический адрес: ул. Березовая аллея, д.15Б. МРСД № 4, место в рейтинге - 266. Настоящий акт составлен представителем Управления комплексного мониторинга ГКУ Дирекция ДОГМ ведущим специалистом отдела мониторинга безопасных условий обучения Седовым Дмитрием Львовичем (8-910-437-54-51) о проведении 14.02.2019 мониторинга состояния электрохозяйства и электробезопасности в отношении объекта по адресу: ул. Березовая аллея, д.15Б, в присутствии представителя образовательной организации заместителя директора по управлению ресурсами Татарченко Валентина Викторовича (8- 903-585- 16- 74).

Директор ГБОУ Школа № 950 Решетникова Марина Станиславовна, приказ ДОГМ № 02/399 от 25.06.2018 О продлении трудового договора. Аттестация от 19.06.2018, № 40/ат- 18 сроком на 3 года.

Заместитель директора по управлению ресурсами Татарченко Валентин Викторович, назначен приказом №574 от 31.08.2016. Аттестация от 28.11.2017 № 92/ат- 17 сроком на 3 года.

Заместитель директора по управлению ресурсами Татарченко Валентин Викторович, ответственный за электрохозяйство, 4 гр. по ЭБ в электроустановках до 1000В. Проверка знаний 23.01.2018.

Инженер Визир Виталий Викторович, заместитель ответственного за электрохозяйство, 4 гр. по ЭБ в электроустановках до 1000В. Проверка знаний 23.01.2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

На объекте выявлены нарушения электробезопасности, которые могут при определенных условиях оказать негативное влияние на обеспечение безопасных условий обучения.

1. Документы по электрохозяйству и электробезопасности.

Документация ответственного за электрохозяйство (журналы, перечни, приказы) представлена не в полном объеме.

2. Обучение по электробезопасности.

Представлен приказ «О назначении ответственных за электрохозяйство».

В школе прошли обучение по электробезопасности (II- IV гр.) 25 сотрудников.

У всего электротехнического персонала, включая ответственного за электрохозяйство и его заместителя просрочен срок проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

3. Технический отчет по электроизмерениям и электроналадочным работам.

Предоставлен Технический отчет Периодические испытания электроустановок зданий и сооружений, ООО «ЯрТЭС инжиниринг», № 038- 07/se18, дата проведения измерений- июль 2018. Дефектная ведомость отсутствует.

4. Техническое обслуживание систем электроснабжения.

Техническое обслуживание систем электроснабжения осуществляется ООО «Эко Универсал», на основании договора на Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий ГБОУ Школа № 950, № 01732000014117000980/950Ш от 01.12.2017. Цена Контракта- 1млн. 730тыс. 068 руб. 33 коп. Сроки оказания услуг- с 01.12.2017 по 30.06.2019. Представлен Журнал осмотра инженерных систем, электрооборудование. Претензионная работа по данному Контракту ведется. Заказчиком в адрес Исполнителя направлялись претензии с выставлением штрафов на сумму 1млн. 730 тыс. 068 руб. 30 коп. Всего удержано 692 тыс. 027 руб. 32 коп. Штрафы были удержаны из ежемесячных оплат по контракту и банковской гарантии. Оставшуюся сумму планируется удержать из ежемесячных выплат предусмотренных контрактом или в судебном порядке.

5. Нарушения требований правил ПТЭЭП и ПОТЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) на объекте:

1. Дверь в электрощитовой не противопожарная, замок не самозапирающийся. Срок устранения- 15.08.2019.
2. В электрощитовой отсутствует комплект запасных плавких вставок. Срок устранения- 14.03.2019.

3. В электрощитовой отсутствует комплект испытанных электрозащитных средств (диэлектрические перчатки (2 пары), диэлектрические боты (2 пары), указатели напряжения (2 шт)), изолирующие клещи, защитные очки, переносные плакаты по ЭБ. Срок устранения- 27.03.2019.
4. Эксплуатируются открытые распределительные коробки. Срок устранения- 20.02.2019.
5. В поэтажных щитах скрутки соединения проводов . Срок устранения- 21.02.2019.
6. Не опрессованы многопроволочные проводники. Срок устранения- 28.02.2019.
7. Не демонтировано старое, неиспользуемое оборудование. Срок устранения- 14.03. 2019.
8. В поэтажных щитах отсутствуют однолинейные схемы. Срок устранения- 20.03.2019.
9. В поэтажных щитах и распределительных панелях электрощитовой отсутствуют маркировочные бирки на отходящих линиях. Срок устранения- 20.03.2019.
10. Необходимая документация ответственного за электрохозяйство (журналы, перечни, приказы) предоставлены не в полном объеме. Срок устранения- 29.03.2019.
11. Отсутствует Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Срок устранения- 30.04.2019.
12. Просрочен срок проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство, его заместителя. Срок устранения- 28.03.2019.

Организации оказана консультативная помощь.

Акт подписали:

**от ГКУ Дирекция ДОГМ
ведущий специалист**

 **Седов Д.Л.**

**от ГБОУ Школа № 950
заместитель директора
по управлению ресурсами**

 **Татарченко В.В.**