

Государственное казенное учреждение города Москвы
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
Департамента образования города Москвы
г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2,
тел.: 8 (495) 633-46-49, E-mail: direkciya@edu.mos.ru

Управление комплексного мониторинга
отдел мониторинга безопасных условий обучения

АКТ
мониторинга пожарной безопасности

№ 1402/950/БУО-ПБ

г. Москва

«14» февраля 2019 г.

ГБОУ Школа № 950

Юридический адрес: *СВАО, ул. Отрадная, д. 1А*

Фактический адрес: *СВАО, Березовая Аллея, д. 15Б*

Представитель Дирекции:

Советник Федоров Дмитрий Дмитриевич (8-967-204-07-62)

Представитель Школы:

Ведущий инженер Шагалов Александр Альбертович (8-985-551-74-44)

Основание:

1. Приказ ДОГМ от 27.07.2017 № 568 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы».
2. Приказ ГКУ Дирекции ДОГМ от 30.01.2018 № ПР-5/8 «О внесении изменений в приказ от 23.08.2017 № ПР-01-61/7 «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях и государственных казенных учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Москвы».

Объект – основного среднего образования, отдельно стоящее капитальное здание, 3 этажа, введено в эксплуатацию в 1971 году.

**Должностные лица, отвечающие
за вопросы пожарной безопасности**

1. Директор Решетникова Марина Станиславовна, трудовой договор продлен приказом ДОГМ от 25.06.2018 № 02/399. Аттестована на 3 года, приказ ДОГМ от 19.06.2018 № 40/ат-18. Обучение ПБ в объеме ПТМ пройдено в 2017.

2. Заместитель директора по управлению ресурсами Татарченко Валентин Викторович, назначен приказом от 31.08.2016 № 574. Аттестован на 3 года, приказ ДОГМ от 28.11.2017 № 92/ат-17. Обучение ПБ в объеме ПТМ пройдено в 2017.

3. Ведущий инженер Шагалов Александр Альбертович, ответственным за ПБ назначен приказом от 31.08.2018 № 526. Обучение ПБ в объеме ПТМ пройдено в 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

1. Системы автоматической противопожарной защиты:

Системы АППЗ в исправном состоянии.

Подрядная организация ООО «ВЕГорА», договор от 07.11.2018 № 950Ш/АПС/2018-2019, срок оказания услуг с 07 ноября 2018 по 28 февраля 2019.

Оказываемые услуги соответствуют стандарту и составу услуг, предусмотренных контрактом. Контроль за оказанием услуг Школой осуществляется, необходимость претензионной работы отсутствует.

Исполнительная документация находится на объекте защиты.

2. Документы школы по пожарной безопасности:

Декларация пожарной безопасности – есть.

Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность – есть.

Приказ об организации противопожарного режима – есть.

Инструкция о мерах пожарной безопасности – есть.

3. Обучение мерам пожарной безопасности:

Обучение ПБ в объеме ПТМ, в том числе без отрыва от производства педагогических работников дошкольных отделений, проведено.

Отчеты (акты) о проведении практических тренировок по эвакуации людей при пожаре (не реже 1 раза в полугодие) – есть.

4. Состояние, эксплуатация и обслуживание

наружного и внутреннего противопожарного водопровода:

Наличие указателей расположения наружных пожарных гидрантов – есть.

Наличие актов проверки исправности и работоспособности ВППВ (не реже 2 раз в год - весной и осенью) – есть.

Проведение перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) – есть.

Изготовление пожарных шкафов из негорючих материалов – да.

Укомплектованность пожарных шкафов, наличие маркировки, порядкового номера, телефона пожарной охраны, возможность быстрого использования пожарных кранов – есть.

5. Состояние и содержание эвакуационных путей и выходов:

Наличие на каждом этаже планов эвакуации – есть.

Наличие знаков пожарной безопасности для обозначения путей эвакуации и выходов – есть.

Наличие исправных механизмов для самозакрывания дверей лестничных клеток и коридоров – есть.

Наличие на дверях эвакуационных выходов запоров, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа – есть.

Наличие второго эвакуационного выхода из помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) – есть.

Отсутствие загромождений и препятствий на эвакуационных путях – да.

Отсутствие горючих материалов для отделки стен, на путях эвакуации, в помещениях с массовым пребыванием детей (актовый зал) – да.

6. Учет, наличие и состояние огнетушителей:

Наличие журналов учета и паспортов огнетушителей – есть.

Исправность и своевременная перезарядка огнетушителей – да.

Обеспеченность помещений огнетушителями по нормам – да.

7. Пожароопасное состояние здания:

Наличие противопожарных дверей комнатах для трудового обучения – есть.

Отсутствие хранения оборудования, мебели и других предметов под лестничным маршем – есть.

Отсутствие хранения имущества в необорудованных помещениях складского назначения без обозначения их категории по пожарной опасности и класса зоны – нет (отдельно стоящие сооружения).

Отсутствие хранения горючих материалов в помещениях, для этого не предназначенных нет (радиорубка, туалет 1 этаж).

Сооружения отдельно стоящие, используемые для хранения горючих материалов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности и не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.

8. Результаты проверки надзорными органами:

Проверка не проводилась.

9. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

При проверке состояния пожарной безопасности объекта выявлено 3 нарушения.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения выявленного нарушения
1	На отдельно стоящем сооружении, используемом для хранения горючих материалов, отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности и классу зоны ПУЭ.	29.03.2019

2	Сооружения отдельно стоящие, используемые для хранения горючих материалов не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.	15.08.2019
3	Хранение горючих материалов в помещениях, для этого не предназначенных (радиорубка, туалет 1 этаж).	22.02.2019


Образовательной организации оказана консультативная помощь по вопросам содержания, эксплуатации и технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты и общих вопросов из области пожарной безопасности.

Экземпляр акта мониторинга находится в образовательной организации.

Школе необходимо устранить указанные недостатки и направить информацию об устранении через ЕКИС.

Акт подписали:

от ГКУ Дирекция ДОГМ:
Советник

 / Д.Д. Федоров/

от образовательной организации:
Ведущий инженер

 / А.А. Шагалов