

0Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 22/2, тел./факс: (495) 637-22-22

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, тел. 8-499-181-15-39, svao2@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №334/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №950»

по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д.1 «А», д.5 «Б», д.11 «Б», д.15 «А», д.15 «Г»,
д.11 «А», ул. Декабристов, д.26 «А», д.40, д.34 «А», д.36 «А»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора 2-го РОНПР № 334 от «17» октября 2018 года, ст. 6 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

« 19 »	ноября	2018	г. с	11	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.
« 20 »	ноября	2018	г. с	13	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.
« 22 »	ноября	2018	г. с	13	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.
« 26 »	ноября	2018	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.

проведена проверка инспектором 2-го РОНПР Управления

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве капитаном вн/сл. Витковским В.С.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с : Гасарченко В.В., Решетникова М.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной без- опасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных требо- вания пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
ул. Декабристов, д.40				
1.	Помещения различных классов функ- циональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающи- ми конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения кладовых, подсобных по- мещений, помещений для хранения	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности" ст.3,4,6,56,85,138; ст.46 ФЗ- 184 от 27.12.2002г; п.5.14, п.7.4 СНиП 21-01-97*)	01.02.2019г.	

	костюмов, пом.414,121,136,137)			
2.	Допущено загромождение запасного выхода из актового зала	(п.36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	
3.	Организованное подсобное помещение в углу сцены не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	(НПБ 110-03 табл.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.83; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
4.	Допущен демонтаж устройства для самозакрывания двери лестничных клеток 3-го этажа административной части здания	(п.36Г ППР в РФ)	01.02.2019г.	
5.	Допущено использование проводов с видимыми нарушениями изоляции в каб.106	(п.42а ППР в РФ)	01.02.2019г.	
6.	В кабинете директора допущено использование датчика системы автоматической пожарной сигнализации с установленным на него задерживающим устройством, не позволяющим работать в автоматическом режиме	(п.61 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
ул. Отрадная, д.11А				
7.	Помещения кухни не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	(табл.1 НПБ 110-03, ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
8.	Дверь основного входа-выхода из здания не обеспечивает возможность беспрепятственного выхода наружу (установлен магнитный замок)	(п.35 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
9.	На двери хранилища книг, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	(п.20 Правила противопожарного режима в РФ);	01.02.2019г.	

	пожарной безопасности"			
10.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (хранилище книг)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,56,85,138; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г; п.5.14, п.7.4 СНиП 21-01-97*)	01.02.2019г.	
11.	В результате изменения объемно-планировочных решений, коридора на 3-м этаже длиной более 15м. (длинна коридора 47 м.) без естественного освещения (проветривания), не оборудован системой дымоудаления продуктов горения в случае возникновения пожара	(п.7.2 СП 7.13130.2013; п.8.2 СНиП 41-01-2003; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
12.	Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности помещения на 3-м этаже без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (из рекреации организованны классы)	(п.23 О ППР в РФ)	01.02.2019г.	
ул. Отрадная, д.116				
13.	Помещения кинооператорской не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	(табл.1 НПБ 110-03, ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
14.	Помещения кухни не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	(табл.1 НПБ 110-03, ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
15.	В результате изменения объемно-планировочных решений, коридора на	(п.7.2 СП 7.13130.2013; п.8.2 СНиП 41-01-2003;	01.02.2019г.	



	2-м этаже длиной более 15м. (длина коридора 48 м.) без естественного освещения (проветривания), не оборудован системой дымоудаления продуктов горения в случае возникновения пожара	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)		
16.	Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности помещения на 3-м этаже без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (из рекреации организована библиотека)	(п.23 ОППР в РФ)	01.02.2019г.	
17.	В комнате охранника допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника	(п.42В ППР в РФ)	01.02.2019г.	
ул. Декабристов, д.26 А				
18.	Допущено отключение (перевод) 1-го луча на пульте пожарной сигнализации из автоматического режима	(п.62 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
19.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на 2-м этаже где располагается кабинет директора находится в неработоспособном состоянии	(п.61 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
20.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска системы)	(п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
21.	Руководителем организации с массовым пребыванием людей, не доведены сведения до подчиненных о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (при включении системы автоматической пожарной сигнализации на	(п.12 ППР в РФ)	01.02.2019г.	

	объекте отреагировала только бухгалтерия)			
22.	На двери архива, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п.20 Правила противопожарного режима в РФ);	01.02.2019г.	
23.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (архив)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,56,85,138; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г; п.5.14, п.7.4 СНИП 21-01-97*)	01.02.2019г.	
24.	На дверях складских помещений (столовая, прачечная) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п.20 Правила противопожарного режима в РФ);	01.02.2019г.	
25.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (столовая, прачечная)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,56,85,138; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г; п.5.14, п.7.4 СНИП 21-01-97*)	01.02.2019г.	
26.	Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности помещения на 1-м этаже без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (из столовой, прачечной организован склад)	(п.23 О ППР в РФ)	01.02.2019г.	
27.	Помещения кухни и часть помещений	(табл.1 НПБ 110-03, ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от	01.02.2019г.	

	прачечной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)		
ул. Отрадная, д.1А				
28.	В актовом зале датчик системы автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	(п.61 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
29.	Подсобное помещение в спортивном зале, актовом зале не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	(НПБ 110-03 табл.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.83; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
30.	На 3-м этаже в студии танцев допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника	(п.42В ППР в РФ)	01.02.2019г.	
31.	Помещение охранника оборудовано тепловым пожарным извещателем, а не дымовым	(СП 5.13130.2009 приложение М; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.83; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.02.2019г.	
ул. Отрадная, д.5Б				
32.	Допущено размещение на пути эвакуации (в коридоре) поста охранника	(п 36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	
33.	Допущен демонтаж устройства для самозакрывания двери лестничных клеток на 2-м этаже	(п.36Г ППР в РФ)	01.02.2019г.	
34.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска систе-	(п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.02.2019г.	

	мы)	пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)		
35.	Ширина путей эвакуации в коридорах 1-2 этажей менее 1,2 м. При одностороннем открывании дверей в коридор за ширину эвакуационного пути принимается ширина коридора уменьшенная на половину ширины дверного полотна (ширина коридора 1,3м., ширина двери 0,9м.)	(п.6.26, 6.27 СНиП 21.01.97, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
ул. Отрадная, д.15 Г				
36.	Допущено размещение на пути эвакуации (в коридоре) поста охранника уменьшающего ширину пути эвакуации (ширина 0,6м	.) (п 36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	
37.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска системы)	(п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
38.	Ширина путей эвакуации в коридорах 1-2 этажей менее 1,2 м. При одностороннем открывании дверей в коридор за ширину эвакуационного пути принимается ширина коридора уменьшенная на половину ширины дверного полотна (ширина коридора 1,3м., ширина дверей 0,9м., 1,1м.)	(п.6.26, 6.27 СНиП 21.01.97, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
39.	Часть устройств для самозакрывания дверей на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии	(п.62 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
ул. Декабристов, д.34 А				
40.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска системы)	(п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019г.	

	мы)	п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)		
41.	Допущено размещение на пути эвакуации (в коридоре) поста охранника	(п 36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	
42.	На дверях складского помещения (пом.206) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п.20 Правила противопожарного режима в РФ);	01.02.2019г.	
43.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (пом.206)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,56,85,138; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г; п.5.14, п.7.4 СНиП 21-01-97*)	01.02.2019г.	
ул. Декабристов, д.36 А				
44.	Допущено размещение на пути эвакуации (в коридоре) поста охранника (п 36 Б ППР в РФ)	(п 36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	
45.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска системы) (п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	(система СОУЭ отключается сразу после запуска системы) (п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
46.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на 1-м этаже в левом крыле, находится в неработоспособном состоянии (п.61 ППР в РФ)	(п.61 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
ул. Отрадная, д.15А				
47.	Допущено размещение на пути эвакуации (в коридоре) поста охранника (п 36	(п 36 Б ППР в РФ)	01.02.2019г.	

	Б ППР в РФ)			
48.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на объекте не функционирует в течении всего времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (система СОУЭ отключается сразу после запуска системы) (п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	(п.3.9 НПБ 104-03; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	
49.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара на 1-м этаже, находится в неработоспособном состоянии (п.61 ППР в РФ)	(п.61 ППР в РФ)	01.02.2019г.	
50.	Ширина путей эвакуации в коридорах менее 1,2 м. При одностороннем открывании дверей в коридор за ширину эвакуационного пути принимается ширина коридора уменьшенная на половину ширины дверного полотна (ширина коридора 1,3м., ширина дверей 0,9м.)	(п.6.26, 6.27 СНиП 21.01.97, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.02.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 2 РОНПР Витковский В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » 11 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 26 » 11 2018 г.

Телефон доверия

637-22-22



М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)