

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома
ГБОУ Школа № 950



Макиева Г.С.

20 12 г.

Приказ № 686

Директор
ГБОУ Школа № 950



Решетникова М.С.

«03» 12 20 19 г.

ИОТп-12-2019 ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в пищеблоке

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1. Общие требования пожарной безопасности.

- 1.1. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
- 1.2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа
- 1.3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа определяются Директором. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.
- 1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в пищеблоке несет подрядная организация, предоставляющая услуги по питанию, и работник ГБОУ который организует процесс питания в части эксплуатации зала для приема пищи. Указанный работник приказом директора должен быть назначен ответственным за пожарную безопасность в помещении для приема пищи.
- 1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание помещения.

- 2.1. Перед началом учебного года пищеблок/столовую принимает комиссия образовательного учреждения.
- 2.2. Работники пищеблока/столовой обязаны
 - соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
 - выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями,

- другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
 - не допускать хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров вне специально отведенных мест и на путях эвакуации;
 - содержать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.
 - знать правила и порядок вызова пожарной охраны;
 - уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- 2.3. По окончании работы, работники должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещение на ключ.
- 2.4. В пищеблоке запрещается:
- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
 - устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
 - применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
 - использовать несертифицированные электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
 - производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, бытовые кухонные приборы различного назначения и др.

3. Требования безопасности перед началом работы.

- 3.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.
- 3.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

4. Требования безопасности во время работы.

- 4.1. Пребывание учащихся и воспитанников в помещении пищеблока/столовой разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) и/или воспитателя.
- 4.2. На территории пищеблока запрещается
- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющих неисправности, могущие привести к пожару;
 - эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
 - использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы;
 - оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы;
 - приборами с открытой спиралью.

5. Требования к первичным средствам пожаротушения.

- 5.1. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 5.2. Пищеблок/столовая должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем.

- 5.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
- 5.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение попаданием на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 5.5. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за противопожарный режим.
- 5.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

6. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы.

- 6.1. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:
 - осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
 - обесточить все электротехнические изделия;
 - проверить закрытие окон и форточек;
 - перед закрытием обязательно осмотреть помещение в присутствии дежурного администратора или охранника школы;
 - закрыть помещение;
 - ключи сдать на пост охраны;
 - расписаться в журнале осмотра помещений.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

- 6.2. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работник обязан поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

7. Порядок действий в случае возникновения пожара.

- 7.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.
- 7.2. В случае возникновения пожара или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:
 - немедленно сообщить об этом по телефону «101»;
 - задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
 - в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
 - по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

Разработал:

Специалист по охране труда _____ Шлык А.Г.